



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2016r.

WIM 271.2.90.2016

dot.: zapytania ofertowego w przedmiocie dostawy i wymiany transformatora olejowego o uzwojeniu miedzianym wraz z rozruchem i odnowieniem komory transformatorowej, wykonaniem nowych połączeń szynowych oraz utylizacją zdemontowanego transformatora na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od jednego z Wykonawców wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

„Proszę o podanie producenta oraz rodzaj starego transformatora w celu zweryfikowanie czy w środku znajduje się olej typu „PCB” informacja ta jest niezbędna do wyceny utylizacji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

„Stary transformator to transformator olejowy a producentem była ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Transformatorów Rozdzielczych – Łódź, rok produkcji: 1998.”

W związku z odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje o zmianie terminu składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu:

31.05.2016r. o godz. 9.00.

Inspektor Nadzoru

inż. Józef Chmielewski
n. c. p. bud. NB-7210/57/30

30.05.2016r.