

Bydgoszcz, 05.06.2017r.

WIM.271.2.57.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie siłowni zewnętrznej i urządzeń do kalisteniki na os. Kapuściska przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęło 1 pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści siedziska wykonane z tworzywa HDPE w kolorze niebieskim barwione w masie o gr. min. 10 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie siedzisk z tworzywa HDPE w kolorze niebieskim barwionym w masie o grubości min. 18mm.

KIEROWNIK REFERATU

Joanna Żmich-Fórmaniak