



Wieleń, 2024-07-16
KTI.271.14.2024

**Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali SWZ**

zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu.”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Czy istnieje możliwość zmiany tłoczni ścieków na przepompownię ?

Odpowiedź nr 1:

Tak, można zastosować przepompownię mokrą o parametrach nie mniejszych niż zaprojektowane (wydajność i wysokość podnoszenia).

Z up. Burmistrza
/-/ Jan Graczyk
Zastępca Burmistrza