

1. Czy w instrukcji prowadzenia któregośkolwiek składowiska odpadów wyznaczono jakieś dodatkowe parametry wskaźnikowe do badań monitoringowych ponad standardowe określone w Rozp. MŚ z 2 maja 2013 r.?
Zapytanie ofertowe dotyczy standardowych wskaźników zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem.
2. czy ustalone jest tło hydrochemiczne dla każdego z badanych obiektów?
Zapytanie ofertowe dotyczy standardowych wskaźników zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem, które nie przewiduje wymogu badania tła hydrochemicznego w przypadku monitoringu poeksploatacyjnego. Składowiska są zamknięte i zrekultywowane.
3. Czy oprócz instalacji kolektorowej gazu są instalacje do wykorzystania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego i czy pobór próbek odbywa się z gotowych króćców lub zaworów?
Pobór odbywa się bezpośrednio ze studni odgazowania.
4. Czy średnice piezometrów są standardowe, jakie? Jakiego rzędu są głębokości piezometrów i zwierciadeł wody?
Parametry piezometrów różnią się w zależności od składowiska. Średnica od 10 cm, głębokość zwierciadeł do 12 m.

Wojciech Ogłuszka

Przewodniczący Zarządu
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami