

PZD.DT.2310.3.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk*”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treści zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w tym zadaniu zastosowanie siatki stalowej z zastosowaniem pręta okrągłego w płaszczyźnie poprzecznej siatki, zamiast skręconego drutu płaskiego (skrętka) i nie będącej przez to siatką w pełni zakotwioną, a co za tym idzie nie dającej gwarancji pełnej szczepności ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza w tym zadaniu zastosowanie siatki stalowej pokrytej powłoką cynkową zamiast powłoki cynkowo-aluminiowej, stanowiącej różnej jakości powłoki antykorozyjne ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:


Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiału do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni w postaci siatki stalowej z zastosowaniem pręta okrągłego w płaszczyźnie poprzecznej siatki zamiast skręconego drutu płaskiego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki stalowej pokrytej powłoką cynkową zamiast powłoki cynkowo-aluminiowej.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

(podpis kierownika Zamawiającego)