



Nr sprawy: 110/2024

Szczecin, 18.06.2024 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytania, które wpłynęło w postępowaniu wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

jaka jest łączna suma oprav oświetleniowych oraz czy występują w obiektach centrale oświetlenia awaryjnego? Jeżeli tak, to proszę podać producenta centrali.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że łączna suma oprav oświetleniowych wynosi 56 sztuk oraz nie występują centrale oświetlenia awaryjnego.