

Łęknica, 23.07.2021 r.

Zamawiający:  
GMINA ŁĘKNICA  
ul. Żurawska 1  
68-228 Łęknica

### **Wyjaśnienie treści SWZ nr 1**

#### **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa parku rowerowego typu Citytrail na działce nr. 264/2 w Łęknicy”**

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103930/01 z dnia 2021-07-05

Nr referencyjny: RGN.271.22.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

W pkt. 4.3. Nawierzchnia (opis projektu wykonawczego) wyszczególniono warstwę nawierzchni gr 15 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm. Na przekrojach zawartych na rysunkach ( C1) oznaczono warstwę nawierzchni z kruszywa 0/10 mm grubości 15-20 cm, nasyp ziemny gr. min 20 cm oraz grunt rodzimy. Proszę o wyjaśnienie w stosunku do zastosowania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

#### **Wyjaśnienie nr 1 Zamawiającego:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania podbudowy wskazanej w pkt. 4.3 Projektu wykonawczego jako „podbudowa – kruszywo łamane – gr. 25 cm”. Właściwe warstwy to: kruszywo łamane 15-20 cm, nasyp ziemny min. 20 cm, grunt rodzimy. Właściwe warstwy konstrukcyjne Zamawiający przedstawia w formie rysunków zamiennych do dokumentacji projektowej jako odrębny plik o nazwie Dokumentacja projektowa – rysunki zamienne.zip. Rysunki zamienne to rysunki Projektu wykonawczego: PW-Ł-03, PW-Ł-04, PW-Ł-05. Jako tożsame, zastępują one również odpowiadające im rysunki Projektu budowlanego o numerach PB-Ł-03, PB-Ł-04, PB-Ł-05.

#### **Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest tak nieszablonowa infrastruktura rowerowa jak park rowerowy typu Citytrail oraz w celu uzyskania obiektu o najwyższej jakości, prosimy o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu stawianych potencjalnym Wykonawcom.

Proponujemy zapis: „Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie toru rowerowego DIRT-PARK w technologii ziemnej wraz z konstrukcjami drewnianymi, o wartości min. 250 000 zł brutto”.

#### **Wyjaśnienie nr 2 Zamawiającego:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu we wskazanym zakresie. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

#### **Informacja uzupełniająca:**

1. Zamawiający informuje, że odwodnienie należy wykonać w zakresie wskazanym w części rysunkowej dokumentacji projektowej (część opisowa błędnie wskazuje na brak urządzeń odwadniających).
2. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Kierownik Zamawiającego

*Piotr Kuliniak*

Burmistrz Łęknicy