ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PIĘTRO I

NR	NAZWA POMIESZCZENIA/ POSADZKA	POWIERZCHNIA m²	
		PO PODŁODZE	UŻYTKOWA
2.01	KLATKA SCHODOWA/	15,36m²	10,00m²
2.02	POMIESZCZENIE SOCJALNE/	5,70m²	5,70m²
2.03	POM. BIUROWE/3os.	24,30m²	24,30m²
2.04	POM. BIUROWE/3os.	25,00m²	25,00m²
2.05	KOMUNIKACJA/	15,50m²	15,50m²
2.06	POM. BIUROWE/2os.	27,70m²	21,00m²
2.07	POM. BIUROWE/1os.	22,40m²	16,80m²
2.08	KOMUNIKACJA/	1,80m²	1,80m²
2.09	POMIESZCZENIE - KASA/	3,60m²	2,40m²
2.10	POM. BIUROWE/2os.	15,30m²	15,30m²
2.11	TOALETA/	2,30m²	2,30m²
2.12	TOALETA MĘSKA/	1,20m²	1,20m²
2.13	TOALETA MĘSKA/	3,00m²	3,00m²
2.14	TOALETA DAMSKA/	1,90m²	1,90m²
2.15	TOALETA DAMSKA/	2,70m²	2,70m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		167,76m²	148,90m²

UWAGA:
– wymiary sprawdzić na budowie
– wymiarowanie ścian projektowanych wykonano dla stanu surowego – bez uwzględnienia wykończenia ścian
– dokumentacje części architektonicznej należy skoordynować z projektami branżowymi
– wszelkie zmiany i korekty projektowe sa możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta
– projektant nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne podejmowane decyzje przez Inwestora
– ustalenia wykonawcze uzgadniać każdorazowo z projektantami
– kanały i rury od instalacji sanitarnych należy obudować za pomocą standardowych stelaży do zabudowy z płyt gipsowo–kartonowych np. 75 o gr. ścianek 0,3 mm , wygłuszonych wełną mineralną np. gr. 5 cm i obudowanych płytami GKF gr. 1,25 cm mocowanych na wkręty
– przed zamówieniem i montażem stolarki sprawdzić wymiary na budowie i skonsultować się z autorem projektu
– wymienianą stolarkę drzwiową dopasować do istniejących otworów
– przed zamówieniem stolarki sprawdzić wytyczne producenta stolarki
– wykucia otworów dostosować do wykonawcy stolarki
– balustrada na schodach do przeniesienia na wysokość 1,10m
– stropy obłożyć od spodu płytą GKF o odporności ogniowej REI60
– parapety do wymiany
–elementy drewniane należy oczyścić i zabezpieczyć przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie oraz przeciw owadom i insektom

OZNACZENIA

	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
	OTWÓR DO ZAMUROWANIA
	ELEMENTY DO USUNIĘCIA
	ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE GR.12CM
	ŚCIANA 12 CM Z PŁYTY GKF o gr. 12,5mm NA STELAŻU, OCIEPLANA WEŁNĄ
	ŚCIANA 10 CM Z PŁYTY GKF o gr. 12,5mm NA STELAŻU, OCIEPLANA WEŁNĄ
	ŚCIANA 6 CM Z PŁYTY GKF o gr. 12,5mm NA STELAŻU, OCIEPLANA WEŁNĄ

Okno w pom. pod schodami, wys. parapetu hp=83cm od poziomu +3,83m

Okno na klatce schodowej, wysokość parapetu hps=71cm od spocznika na poziomie +2,14m

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16 WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY

RZUT I PIĘTRA 1:50

Obiekt	Budynek zabytkowej willi, na terenie Szpitala przy ul. Jagiellońskiej 78 w Olsztynie
Temat	Ekspertyza Techniczna w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra infrastruktury z 12.04.2002r. (DZ.U.2019 POZ.1065)
Opracowali	mgr inż. Maciej Hamerski; mgr inż. Franciszek Mackojć
Rzut 1 piętra	Skala 1:50
kwiecień 2021	03