

Temat: Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni

Nazwa gruntu	Gπz	Barwa gruntu	ciemnoszara	nr otworu	S3
Domieszki	- CaCO ₃ <1	Ilość walczkowań	9/10/11/12	Głębokość	5,0 m p.p.t.
Wyniki		Wilgotność			
Wn= 28,93% Wp= 21,54% WL= 48,00%		Nr par.	m _{mt}	77,70	m _{st} 71,40
l _L =(Wn-Wp):(W _L -Wp)= 0,28		47	m _{st}	71,40	m _t 49,30
Ip=W _L -Wp= 26,46			W=	6,30	: 22,10 28,51%
stan: pl		Nr par.	m _{mt}	75,90	m _{st} 69,50
spoistość: zwięzłospoisty		48	m _{st}	69,50	m _t 47,70
wilgotność: w			W=	6,40	: 21,80 29,36%
Granica plastyczności					
Nacz. Nr	m _{mt}	25,50	m _{st}	23,50	
2	m _{st}	23,50	m _t	14,30	
	Lp=	2,00	:	9,20	21,74%
Nacz. Nr	m _{mt}	25,30	m _{st}	23,40	
A	m _{st}	23,40	m _t	14,50	
	Lp=	1,90	:	8,90	21,35%
Granica płynności					
Nacz.Nr	13A	m _{mt}	54,60	m _{st}	47,70
		m _{st}	47,70	m _t	32,80
ilość uderzeń:	39	W=	6,90	:	14,90 46,31%
Nacz.Nr	4A	m _{mt}	55,30	m _{st}	48,30
		m _{st}	48,30	m _t	33,40
ilość uderzeń:	33	W=	7,00	:	14,90 46,98%
Nacz.Nr	38A	m _{mt}	54,50	m _{st}	47,20
		m _{st}	47,20	m _t	31,90
ilość uderzeń:	26	W=	7,30	:	15,30 47,71%
Nacz.Nr	23A	m _{mt}	49,80	m _{st}	43,20
		m _{st}	43,20	m _t	29,60
ilość uderzeń:	21	W=	6,60	:	13,60 48,53%
Nacz.Nr	21A	m _{mt}	53,60	m _{st}	45,60
		m _{st}	45,60	m _t	29,40
ilość uderzeń:	16	W=	8,00	:	16,20 49,38%

