
	Oczyszczalnie MAXI BIO	
	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
nazwa pliku: DWU_Maxi Bio 2020	Nr 28/2020	Strona 1 z 1

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Mała oczyszczalnia ścieków Maxi Bio

2. Numer typu:

MAXI BIO (rotomoulding): 3RLM, 4RLM, 5RLM, 6RLM, 7RLM, 8RLM, 9RLM, 10RLM, 11RLM, 12RLM, 13RLM, 14RLM, 15RLM, 16RLM, 20RLM, 22RLM, 24RLM, 25RLM, 28RLM, 30RLM, 35RLM, 40RLM, 45RLM, 50RLM

MAXI BIO (rury spiro): 4RLM, 5RLM, 6RLM, 7RLM, 8RLM, 9RLM, 10RLM, 11RLM, 12RLM, 15RLM, 20RLM, 25RLM, 30RLM, 35RLM, 40RLM, 45RLM, 50RLM

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną:

Do oczyszczania ścieków z wykorzystaniem biologicznej technologii oczyszczania

4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

HABA RL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Zdrojowa 51, 62-065 Grodzisk Wlkp.

5. Adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **NIE DOTYCZY**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 3**

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: **TÜV SÜD Czech nr 1017**

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

9. Deklarowanie właściwości użytkowe:

Skuteczność oczyszczania przy organicznym obciążeniu dobowym BZT ₅ =0.22 kg/dobę	BZT ₅	98,3 %	6,2 mg O ₂ /l
	CHZT _{CR}	94,7 %	42,4 mg O ₂ /l
	Z	91,2 %	22,4 mg/l
	N _{ogól}	81,8 %	8,7 mg/l
	P _{ogól}	93,6 %	0,9 mg/l
Wodoszczelność:	Zgodna		
Wytrzymałość na ściskanie:	MAXI BIO (rotomoulding): Backfill 0,5-1,5m; WET 0,5-1,0m wg. typu MAXI BIO (rury spiro): Backfill 1,6m; WET 1,0m wg. Typu		
Trwałość:	Zgodna		

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: **PN-EN 12566-3:2005+A2:2013**

10. Właściwości użytkowe wyrobów określonych w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

System odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci poletka roślinnego, liniowego układu nawadniania, pochłaniacza roślinnego, drenazu rozsączającego oraz studni chłonnej stanowi integralną część tej oczyszczalni

Grodzisk Wielkopolski
dnia: 03.09.2020

HABA RL Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Zdrojowa 51, 62-065 Grodzisk Wlkp.
mg 09 30 70 172
tel. 01 30 70 172

