

PZP.262.21.2020.5.RIR

Olsztyn, 15.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **MODERNIZACJA CZĘŚCI POMPOWNI SUW Karolin przy ul. Wiosennej w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. Proszę o wyjaśnienia: Przedmiar pozycja 16 powinno być 2 szt. wg pozycji 9 tabl. 7.
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić obmiar jak w tabeli nr 7 tj. 2 szt.
2. Proszę o wyjaśnienia: Przedmiar pozycja 18 brak tego elementu w zestawieniu projektowym
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić obmiar jak w kosztorysie.
3. Proszę o wyjaśnienia: Brak pozycji montażu zaworu zwrotnego Socla fi 300 – 1 szt.
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w kosztorysie obmiar robocizny – montaż istniejącego zaworu Socla fig 402.
4. Proszę o wyjaśnienia: Brak montażu manometra – 4 szt.
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w kosztorysie montaż 4 manometrów i 4 kurków probiorczych przystosowanych do opalania.
5. Proszę o wyjaśnienia: Brak montażu rury fi 355,6mm
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w kosztorysie montaż rurociągu fi 355,6. Obmiar jak w tabeli nr 7.
6. Proszę o wyjaśnienia: Poz. 32 – kształtki wg tabeli 7 poz. 16, 17, 18 powinno być 12 szt., a nie 16.
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić obmiar 12 sztuk.