



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.15.2024

Rabka-Zdrój, 27.03.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa stanu przyszłkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

„Zamawiający wymaga, żeby producent nawierzchni przynależał do grupy FIFA Preferred Producers (FPP). Żądanie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się producentom, którzy mają status FIFA LICENCEE PRODUCER, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji.

W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA:

<https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb>”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA:

<https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb>

2. Pytanie nr 2:

„Czy w celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje system sztucznej trawy o parametrach poniżej, który może być potraktowany jako równoważny:

- Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa różne kolory włókien)
- Wysokość włókna: min. 60 mm max 62 mm

- Grubość włókna monofilowego: min. 440 i 490 mikronów
- Dtex: min. 16 000 dtex
- Waga włókna: min. 2 140 gr/m²
- Waga całkowita: min. 3 000 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 500 /m²
- Ilość włókien: min. 114 000/m²
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 52 N
- Wytrzymałość klejenia łączonego: min. 150 N/100 mm
- Przepuszczalność wody/przez system: min. 3 000 mm/h
- Spód trawy: lateks
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recydingu,

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny."

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymaganych parametrów sztucznej nawierzchni trawiastej. W opinii Zamawiającego zaproponowana nawierzchnia nie spełnia kryteriów równoważności, choćby ze względu na parametry trawy takie jak gęstość (niższa od wymaganej o ponad 20%) czy wytrzymałość na wyrywanie pęczka – brak informacji postarzone czy nie (wartość mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego o 35%). Mając to na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w zakresie parametrów nawierzchni.

3. Pytanie nr 3:

„W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni poliuretanowej o parametrze odkształcenia pionowego na poziomie 1,9 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Informujemy, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z aktualnie obowiązującą normą EN 14877:2013. Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową o parametrze odkształcenia pionowego na poziomie 1,9 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 14877:2013.

4. Pytanie nr 4:

„Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA:

<https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb>

Zamawiający

BURMISTRZ

mgr Leszek Świder

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)