

Szczytno, dnia 12 czerwca 2024 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.15.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania wykonawcy z dnia 07.06.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z brakiem w dokumentacjach projektowych danych do doboru pomp, podane zostały tylko moce elektryczne prosimy o podanie dla 12 przepompowni:

- punktów pracy Q(wydajność), H(wysokość podnoszenia) dla wybranego rodzaju pomp które mają być zastosowane oraz rodzaju wirnika pompy czy vortex czy rozdrabniacz z uwagi na istniejące średnice rurociągów tłocznych lub podanie typu pompy referencyjnej wraz z jej mocą elektryczną na bazie której projektant dokonał obliczeń z dopiskiem lub równoważne pompy.

Odpowiedź

Punkty pracy przedstawiono na kartach charakterystyki doboru pomp (w załączeniu). Na wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego doboru pomp w przypadku chęci zastosowania pomp o innej charakterystyce, parametrach czy producencie.

Pytanie 2

Czy zbiorniki przepompowni z polimerobetonu dla 12 modernizowanych przepompowni mają być wykonane w wersji nieprzejazdowej i mają posiadać właz nierdzewny kopertowy stal 1.4301 czy mają być wykonane w wersji przejazdowej i mają posiadać właz żeliwny Ø 800 D400 ? Prosimy o podanie których zbiorników dotyczy dana wersja.

Odpowiedź

Przepompownia nieprzejezdna, właz nierdzewny kopertowy stal 1.4301

Korpele dz.nr 3455/8

Lipowa Góra Zachodnia dz.nr 1/124

Rudka dz.nr 178

Sędańsk dz.nr 38/1

Szczycionek dz.nr 11/15

Szczycionek dz.nr 75/2

Przepompownia przejezdna, właz żeliwny Ø 800 D400

Lipowa Góra Zachodnia dz.nr. 1/212

Nowe Gizewo dz.nr 21/6

Nowe Gizewo dz.nr 103/8

Nowe Gizewo dz.nr 106/1

Rudka dz.nr 54/13

Rudka dz.nr 116/9

Pytanie 3

Prosimy o podanie nazwy producenta i oprogramowania systemu monitoringu w ZGKiM Kamionek sp. z o.o., do którego należy wpiąć 12 przepompowni.

Odpowiedź

ZGKiM posiada system monitoringu firmy Hydropartner.

Pytanie 4

Zakładając iż każda z przepompowni wymagać będzie odwodnienia wykopów, prosimy o informację kto na etapie wykonawstwa będzie dokonywać uzgodnień z właściwymi instytucjami oraz ewentualnymi właścicielami działek.

Odpowiedź

Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji prac spoczywają na Wykonawcy.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia z dnia 03.06.2024 r., a dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 18.06.2024 roku o godzinie 11:00.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO