

WEO23E *119 214*
RD4/ZM/MU/AK/22/2023

Międzychód, 23.06.2023

Jan Lamprecht
ECOTEK HOME Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4/I-1
66-400 Gorzów Wlkp.

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód przesyła uzgodnienie nr 22/2023 – Projekt zagospodarowania terenu targowiska przy ul. Alei Piastów w m. Drezdenko.

Uzgodniono pod względem urządzeń energetycznych będących w eksploatacji i na majątku Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Zgodnie z projektem nadesłanym elektronicznie w dn. 23.05.2023, RD Międzychód stwierdza, że planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.

Niemniej jednak, w miejscu skrzyżowań linii nN oraz SN z projektowanymi wjazdami oraz wszelkim projektowanym uzbrojeniem terenu należy zastosować dwudzielne rury osłonowe typu AROT o długościach wg potrzeb, lecz nie krótszych niż 1 m. Ich średnicę dobrać zgodnie z poziomem napięcia – minimum 75 mm dla nN-0,4 kV oraz 160 mm dla SN-15 kV.

Należy zachować odległości zgodne z normą PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Prace ziemne w bezpośrednim zbliżeniu do sieci elektroenergetycznej należy wykonywać ręcznie. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do PE Drezdenko z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (radoslaw.stachowiak@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 60).

Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych w miejscu objętym inwestycją. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Międzychodzie, a prace do czasu wyjaśnienia przerwać.

Przypominamy, że inwestor jak i wykonawca prac ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Z poważaniem
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik

Paweł Fojecki