



Czempin, dnia 28 lipca 2023 r.

RŚ.7021.1.99.2023.AP  
Za dowodem doręczenia

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Czempiniu Sp. z o.o.  
ul. Polna 2  
64-020 Czempin**

Dotyczy : ,, warunków przyłączenia dla sieci deszczowej dla kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu(dz.nr ewid. 320/15,320/36 obręb Borowo).

Uzgadniamy warunki przyłączenia dla sieci kanalizacji deszczowej dla kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (dz.nr ewid.320/15,320/36 obręb Borowo).

Warunki podłączeni:

- należy dokonać wpięcia do studni betonowej o rzędnych 77,46/76,10 poprzez wiercenie diamentowe z zastosowaniem przejścia szczelnego,
- po wykonaniu włączenia należy przywrócić teren do stanu z przed rozpoczęcia robót.

Kierownik  
Referatu Środowiska i Gospodarki  
Komunalnej  
*mgr inż. Krzysztof Kram*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
3. Mikołaj Nowakowski

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Pawlak  
Tel. 61/2826703 wew. 145  
[a.pawlak@ug.czempin.pl](mailto:a.pawlak@ug.czempin.pl)

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25  
64-020 Czempin

[www.czempin.pl](http://www.czempin.pl)  
[urząd@ug.czempin.pl](mailto:urząd@ug.czempin.pl)

Tel.: +48 61 28 26 703  
NIP: 698-17-22-479

**Urząd Gminy w Czempiniu**