

**GMINA LIPUSZ ul.  
Wybickiego 27  
83-424 Lipusz**

Do  
Wszystkich **WYKONAWCÓW**

**MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu na potrzeby OSP Lipusz, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, harcerzy i lokalnych stowarzyszeń.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

Zmienia się w SWZ:

**IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**W SWZ BYŁO:**

**Część I zamówienia – Wykończenie zewnętrzne budynku.**

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z położeniem tynku.
- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych
- Wykonanie boni w styropianie
- Balustrady okienne

**UWAGA !!!**

**Na rys. nr A/4 Przekrój A-A ściany zewnętrzne zostały błędnie oznaczone symbolem S2 w związku z powyższym Zamawiający informuje, że prawidłowym oznaczeniem ścian zewnętrznych jest symbol S1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania: tynku silikatowego, siatki zatopionej w kleju i izolacji ze styropianu zapewniającego wartość współczynnika przenikania ciepła  $U_c(\max)$  ścian 0,20 W/m<sup>2</sup>\*K.**

**W SWZ JEST:**

**IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I zamówienia – Wykończenie zewnętrzne budynku.**

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z położeniem tynku.
- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych
- Wykonanie boni w styropianie
- Balustrady okienne
- wykonanie podbitki okapu

**UWAGA !!!**

Na rys. nr A/4 Przekrój A-A ściany zewnętrzne zostały błędnie oznaczone symbolem S2 w związku z powyższym Zamawiający informuje, że prawidłowym oznaczeniem ścian zewnętrznych jest symbol S1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania: tynku silikatowego, siatki zatopionej w kleju i izolacji ze styropianu zapewniającego wartość współczynnika przenikania ciepła  $U_c(\max)$  ścian 0,20 W/m<sup>2</sup>\*K. na całej elewacji budynku

Zmienia się w SWZ:

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

##### **W SWZ BYŁO:**

2. Termin składania ofert: **16.02.2022 r. do godziny 11.00**

##### **W SWZ JEST:**

2. Termin składania ofert: **02.03.2022 r. do godziny 11.00**

Zmienia się w SWZ:

#### **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

##### **W SWZ BYŁO:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17.03.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

##### **W SWZ JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **31.03.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zmienia się w SWZ:

#### **X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

##### **W SWZ BYŁO:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2022 r. do godziny 11.00

##### **W SWZ JEST:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2022 r. do godziny 11.00

Zmienia się w SWZ:

#### **XI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

##### **W SWZ BYŁO:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022 r. o godzinie 12.00

##### **W SWZ JEST:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2022 r. o godzinie 12.00

Zmienia się w SWZ:

**W SWZ BYŁO:**

**XIV. WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

- w zakresie I części zamówienia 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100)
- w zakresie II części zamówienia 8000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100)

**W SWZ JEST:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

- w zakresie I części zamówienia 2500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100)
- w zakresie II części zamówienia 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100)

**Zmienia się projekt umowy dla części I stanowiący załącznik nr 9 do SWZ w § 9 ust. 10**

**BYŁO:**

**§ 9**

**ODBIORY ROBÓT**

10. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń

**JEST:**

**§ 9**

**ODBIORY ROBÓT**

10. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.

**Zmienia się przedmiar dla części I stanowiący załącznik nr 10 do SWZ**

Zatwierdził i podpisał dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym: Wójt  
Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski