

## ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENIA) NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 3

Znak: BIK.271.1.2.2023

Gręboszów, dnia 03.03.2023 r.

Dot. zadania pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Gręboszów”.

Numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00100884/01 z dnia 2023-02-17.

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytanie:

### 1. Pytanie: (takiej treści zadano pytanie):

Prosimy o przekazanie schematów SN i nN dla wykonania przebudowy oraz określenie który przekrój kabla SN obowiązuje XRUHAKXS 1x70/25 występujący na PZT, czy XRUHAKXS 1x70/50 występujący w zestawieniu? Ponadto w zestawieniu nie ma jednej linii kablowej SN, prosimy o przekazanie dodatkowego zestawienia. Prosimy o przekazanie zestawienia materiałów dla bramki pomiarowej na słupie SN.

### **Odpowiedź**

1. Zamawiający uprzejmie informuje, że:

1.1 Na odcinku przebudowy linii głównej SN 15kV NIEDOMOCE – KONARY. kabel zgodnie z zestawieniem ma być XRUHAKXS 12/20kV,1x120/50

1.2 Odcinek od projektowanego słupa nr Kgo 12/12 do projektowanej stacji trafo ma być XRUHAKXS 12/20kV,1x70/50 .

(patrz załącznik 10.3)

2. Bramkę pomiarową wykonać wg. opisu projektu technicznego punkt 2.4 oraz rysunków : IE-1; IE-2.1; IE-2.2; IE-6.1 oraz kablem jak w punkcie 1.2

**Uwaga w dniu 3 lutego 2023 r. zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz druga zmiana SWZ z wprowadzoną zmianą terminu składania ofert i datą związania ofertą.**

**1. Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2023 r., do godziny 12:00**

**2. Termin związania ofertą: do dnia 08 kwietnia 2023 r. .**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) *Zdzisław Kogut*