



OLKUSZ

Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz
tel. +48 32 626 02 15, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
www.olkusz.eu

SREBRNE MIASTO

Olkusz, dnia 06.09.2023r.

KBZ.271.2.29.2023

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu w Gminie Olkusz***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie na dachu blachodachówki gr. 0,7mm. Zwracamy uwagę, że blachodachówkę o takiej grubości bardzo ciężko wyprofilować, więc jest też ciężko dostępna. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachodachówki o mniejszej grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachodachówki o mniejszej grubości.

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze szarym. Zwracamy uwagę, że zazwyczaj nie wykonuje się parapetów z blachy tytanowo-cynkowej, która jest potocznie uważana za „miękką” blachę. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie parapetów zewnętrznych z blachy stali powlekanej lub z aluminium powlekanego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiałów na sugerowane przez Wykonawcę.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piąśnik

Kierownik
Biura Zamówień Publicznych

Mariola Grafczyk
Mariola Grafczyk