

ODPOWIEDŹ na zapytania

Dot. postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojaszówka

Numer: IŚ: 271.1.2021

Pytanie:

w załączniku Nr 3 -Wzór formularza ofertowego - Znak postępowania: IŚ.271.1.2021- Tabela nr 2 - Typ gazowego kotła kondensacyjnego - piszecie :Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o minimalnej mocy nominalnej 24 kW - Pytanie 1 czy opisany kocioł ma służyć tylko do ogrzewania centralnego ogrzewania ; Pytanie 2 czy opisany gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, wiszący ma służyć także do współpracy z istniejącym u klienta zasobnikiem c.w.u. i ogrzewania ciepłej wody.

Odp.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ OPIS TECHNICZNY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AKTUALIZACJA

„Gazowy jednofunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kocioł w projekcie dedykowany dla budynków w których zamontowane wcześniej zasobniki ciepłej wody użytkowej z węzownią nadają się do dalszej eksploatacji. Kotły wiszące przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z możliwością przebrojenia na gaz LPG).”


Wójt
Sławomir Stefański