



# Gmina Wińsko

Plac Wolności 2  
56-160 Wińsko  
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66  
www.winsko.pl, e-mail: [sekretariat@winsko.pl](mailto:sekretariat@winsko.pl)



Wińsko, 28.04.2023 r.

IZR.271.12.2023

## Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy części 1 oraz 2:

1.

Zgodnie z projektem należy zastosować siatkę stalową powlekaną PCV o oczku 45x45 o grubości min. 4mm. Informujemy, że maksymalna grubość siatki ocynkowanej powlekaną PCV, dostępnej na rynku, przy takim oczku to 2,5/3,8mm.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**ODP:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki stalowej powlekaną o parametrach: oczko 45x45, grubość drut/otulina: 2,5/3,8mm.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jolanta Krysowata-Zielnica**

---