

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 18.03.2024r.

WZP.271.8.2024.B

Oznaczenie i nr postępowania: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów przy ul. Kormoranów 84 w Bydgoszczy (Program BBO)**” – **WZP.271.8.2024.B**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

*„Zwracam się z prośbą o uściślenie zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń:
Czy konstrukcja urządzeń ma być ocynkowana ogniowo czy ocynkowana galwanicznie?”*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że elementy konstrukcji urządzeń mają być ocynkowane ogniowo, ponieważ lepiej sprawdzają się przy powierzchniach bezpośrednio narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Członek komisji przetargowej
Ewa Pietkun