

| ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | Pow. Podłogi[m ²] | ZAPOT. NA Ciep. [W] |
| 1.1 | Przedsiónek | 3,94 m ² | 236 |
| 1.2 | Korytarz | 9,49 m ² | 569 |
| 1.3 | Sala | 21,99 m ² | 1320 |
| 1.4 | WC | 5,30 m ² | 371 |
| 1.5 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,30m ² | 231 |
| 1.6 | Garaż | 90,21 m ² | 2160 |
| RAZEM PARTER | | 134,23 m ² | 4887 |
| 2.1 | Korytarz | 16,44 m ² | 986 |
| 2.2 | Kuchnia | 22,03 m ² | 1320 |
| 3.3 | Sala | 90,65 m ² | 5439 |
| RAZEM PIĘTRO | | 129,12 m ² | 7748 |


PP-R 25x2.3 L=14.80[m]
PP-R 25x2.3 L=14.80[m]


Φ wvm: 1200[w] Φ wvm: 1200[w] Φ wvm: 1200[w] Φ wvm: 1200[w] Φ wvm: 1200[w] Φ wvm: 1200[w]

2.2 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

C22 C22 C22 C22 C22 C22 C22

1400X600 1400X600 1400X600 1400X600 1400X600 1400X600 1400X600



| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | | PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubozecz 300, 59-620 Gryfów Śląski tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl | |
| Typy i symbolika: | Instalacja centralnego ogrzewania. Rzutny w rzucie. | | Skala: |
| Temat: | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań- OSP Radosławów Średni | | 1:50 |
| Inwestor: | Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań | | Bransz: |
| Obiekt/adres: | Remiza ochotniczej straży pożarnej dz. nr. 338/2 obr. Radosławów Górny, gmina wiejska - Lubań | | Stadium: Architektura Pb |
| Projektował: | Nazwisko: mgr inż. Jacek Dec | Uprawiający: | Data: 23/08/2022 |
| Asystent: | Artur Szpakowski | | Format: A3 Nr rys.: S-1 |