

PRZEBIEG TRASY KABLOWEJ

Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV STACJA MŁYN

Kabel zgodnie z normą N-SEP-E-004 o przekroju nie mniejszym niż 120 mm² (np. YAKY 0,6/1kV 4x120)

linia kablowa SN

Przepompownia ścieków P1

słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV