



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

Międzyzlesie, dnia 11.07.2023 r.

ITiG.271.10.2023

Ogłoszenie 2023/BZP 00288202/01

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 – Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkwie, ul. Polna dz. nr 335 - Etap I.”.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że do ogłoszonego postępowania przetargowego wpłynęły następujące pytania w sprawie przedmiotu zamówienia:

Wniosek z dnia 06.07.2023

Pytanie nr 1

Zamawiający w SWZ zawarł informacje, że oferty mogą bazować na oprawach dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia warunków – Domaszków ” Na posadowionych słupach projektuje się zabudować oprawy oświetleniowe LED o parametrach nie gorszych jak: 76W 9100lm, IP66, barwa światła 4000K.”; Nowa wieś - Na posadowionych słupach projektuje się umieścić oprawy oświetleniowe LED o parametrach: moc minimalna 35W, strumień świetlny min 3220 lm, IP66, barwa światła 4000K.

Prosimy o potwierdzenie, że oprawy mają mieć maksymalną moc oraz minimalny strumień świetlny określony w SWZ. Zapis o minimalnej mocy 35W oracza, że Zamawiający dopuszcza oprawy np. o mocy 100W?

Odpowiedź

W dokumentacji projektowej oraz SWZ określono minimalne moce i parametry opraw oświetleniowych:

- Domaszków 76W 9100lm, IP66, barwa światła 4000K,
- Nowa Wieś 35W, 3220 lm IP66, barwa światła 4000K.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw mocniejszych w zakresie +15% wartości podanych mocy.

Pytanie nr 2

Zamawiający jako materiał dowodowy wskazał kartę katalogową. W związku z tym Zamawiający nie wymaga obliczeń fotometrycznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga przedstawienia obliczeń fotometrycznych. Zostały one wykonane na etapie realizacji projektu i zastosowanie opraw o powyższych specyfikacjach zapewni wymagane parametry oświetleniowe.

Pytanie nr 3

W dokumentacji projektowej zawarł zapis o beznarzędziowym otwieraniu opraw. Ponieważ w SWZ określono już minimalne parametry opraw wnosimy o dopuszczenie opraw zamykanych na 2 śruby. Tego typu zamknięcie jest zdecydowanie pewniejsze, a oprawy LED nie wymagają otwierania ich



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

podczas eksploatacji. Wymaganie to może spowodować podniesienie kosztów oprav, bez widocznych korzyści dla Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie zapisu o otwieraniu oprav beznarzędziowo.

Odpowiedź

Zamawiający pootrzymuje konieczność zastosowania oprawy otwieranej beznarzędziowo. Większość producentów takie oferuje, nie podwyższa to kosztów produkcji oprawy.

Otrzymują:

1. Wykonawca, którzy złożył zapytanie
2. a/a