

**Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego**  
**z siedzibą w Wejherowie**  
ul. Pucka 11  
84-200 Wejherowo

---

Wejherowo, dn. 17.09.2021 r.

ZP-27/2021

**ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**I WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:  
**„Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo-Zbychowo-Reszki**  
**na odcinku Wejherowo-Gniewowo”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 14.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu drogowego w punkcie 4.4 odwodnienie, w zakresie robót jest odtworzenie i oczyszczenie istniejących robót, brak pozycji w kosztorysie ofertowym. Czy należy wykonać te roboty?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W opisie technicznym do projektu drogowego nastąpiła omyłka. W rzeczywistości w pasie drogowym na wskazanym odcinku drogi powiatowej nr 1401G nie występują rowy odwadniające. Nie ma więc możliwości przeprowadzenia robót polegających na oczyszczeniu i odtworzeniu istniejących rowów. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ: "pozycja w kosztorysie „wycinka krzaków” obejmuje również plantowanie niezagospodarowanej części pasa drogowego (przeźród między poboczem, a granicą pasa drogowego), zakres plantowania obejmuje również karczowanie samosiejek oraz wyrównanie terenu, aby otrzymać płaszczyznę o jednolitym spadku", prace te mają zapewnić odwodnienie wskazanego odcinka drogi powiatowej.

*Wyjaśnienia są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o SWZ oraz odpowiedzi na pytania.*