

GMINA SOMIANKA
Ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.9.2023

Somianka, dnia 15 czerwca 2023r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie prowadzi negocjacji, na zadanie pn.: **„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka”** – znak sprawy Kz.272.9.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„ Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli oferent wykaże następujące referencje: - jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto bez projektu oraz jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto również bez projektu.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W związku ze zmianami, które Zamawiający wprowadził w treści SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu, powyższe warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli dodatkowo Wykonawca wykaże, że wykonywał co najmniej jedną robotę w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z SWZ pkt III zadanie 1 „dla drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 202/4 w msc. Popowo-Parcele Gmina Somianka posiada opracowaną dokumentację projektową dla przebudowy ww. drogi „ – prosimy o załączenie w/w dokumentacji do postępowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający przesyła załącznik o nazwie Dok. Projektowa droga dz. 202-4 Popowo-Parcele Sosnowa.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z SWZ pkt III zadanie 3 „dla drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 194 w msc. Popowo-Parcele Gmina Somianka posiada opracowaną dokumentację projektową dla przebudowy ww. drogi” - prosimy o załączenie w/w dokumentacji do postępowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający przesyła załącznik o nazwie Dok. Projektowa droga dz. 194 Popowo-Parcele Akacjówka

Pytanie nr 4:

Zgodnie z pkt. 7d.1.1 Przedmiaru – Załącznik nr 17 „Z badań geotechnicznych wynika. że ewentualna wymiana gruntu nie przekroczy 25% objętości wykopu” – Prosimy o załączenie dokumentacji z badań geotechnicznych.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający nie posiada na tym etapie badań geologicznych, ilości przyjęto na podstawie wiedzy zaczerpniętej przy dotychczasowych inwestycjach w okolicy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy sieci wodociągowe należy zaprojektować i wykonać z rur PE czy też PE RC. Bowiem, występują rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a PFU

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Sieci wodociągowe należy zaprojektować z rur PE RC.

Pytanie nr 6:

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego

Pytanie nr 7:

Czy Inwestor posiada zgody właścicieli działek prywatnych, w których została założona trasa sieci zgodnie z PFU?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych.

Pytanie nr 8:

Czy na obszarze objętym zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji występują ścieki z przetwórstwa mięsnego, kuchni zakładów zbiorowego żywienia, myjni samochodowych itp. - zakładów dla których należy zaprojektować i wykonać wstępne podczyszczanie?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Na obszarze objętym zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji występują ścieki z przetwórstwa mięsnego, kuchni zakładów zbiorowego żywienia.

Pytanie nr 9:

Czy teren, na którym prowadzone będą prace znajduje się pod nadzorem archeologa?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Teren, na którym prowadzone będą prace nie znajduje się pod nadzorem archeologa.

Pytanie nr 10:

Czy tereny inwestycji znajduje się na obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Tereny inwestycji nie znajdują się na obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków

Pytanie nr 11:

Czy na terenie inwestycji są wody płynące wymagające opracowania operatu wodno-prawnego ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Opracowanie operatu wodno-prawnego będzie wymagane, w przypadku jeżeli Wykonawca zmieni trasę i zaproponuje przejścia przez cieki wodne.

Pytanie nr 12:

Czy na terenach inwestycji jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego? Czy też należy uzyskać decyzje lokalizacji celu publicznego? Czy uzyskanie stosownych decyzji należy po stronie wykonawcy? Jeśli tak to jaki jest koszt wydania przez Zamawiającego tych decyzji?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Na terenach inwestycji nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli inwestycja będzie wymagać uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego leży to po stronie Wykonawcy. Wykonawca wówczas ponosi tylko koszty pełnomocnictwa, ponieważ podmioty działające na rzecz Zamawiającego zwolnione są z opłat.

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający posiada informacje o występowaniu melioracji na terenie inwestycji?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu melioracji na terenie inwestycji, Wykonawca będzie musiał pozyskać aktualną mapę do celów projektowych.

Pytanie nr 14:

Czy tereny inwestycji przebiegają przez obszary należące do PKP?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Tereny inwestycji nie przebiegają przez obszary należące do PKP.

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowych, utwardzonych tłuczniem, ziemnych po wykonaniu sieci i przyłączy w pasie dróg gminnych, dla których nie zostały wykonane dokumentacje projektowe

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Nawierzchnie należy odtworzyć do stanu istniejącego. Zamawiający informuje, że na tym etapie dysponuje PFU, a nie dokumentacją projektową, którą ma wykonać Wykonawca w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych w czasie prowadzenia robót? Jeśli tak, to w jakiej wysokości są stawki?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiający dla dróg których jest zarządcą nie będzie pobierał opłat, natomiast dla dróg, nie będących w zarządzie Zamawiającego opłaty będą naliczane zgodnie z ustalonymi stawkami przez właściwych zarządców tych dróg.

Pytanie nr 17:

Z jakiego rodzaju rur PE (SDR, grubość ścianki, ciśnienie) należy wykonać sieci wodociągowe i kanalizacyjne tłoczne?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne tłoczne należy wykonać z rur PE SDR 17.

Pytanie nr 18:

Na sieci wodociągowej, należy zaprojektować hydranty, czy hydrant ma być zamontowany na sieci czy na odejściu? Czy ma to być hydrant nadziemny czy podziemny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Rozwiązanie w gestii projektanta, korzystniejszym jest projektowanie na odejściu, w zakresie hydrantów należy zaprojektować nadziemne.

Pytanie nr 19:

Zgodnie z OPZ Zadanie 6 – Droga powiatowa nr 4414 W jest objęta gwarancją na długości 1140 mb, roboty muszą być wykonywane w pełnym uzgodnieniu z gwarantem. Z doświadczenia często taki nadzór gwaranta wiąże się z kosztami od kilku do kilkunastu tysięcy. W związku z tym, że nie jest możliwe na dzień składania ofert oszacowanie kosztów z tytułu takiego nadzoru, czy Inwestor w związku z tym przewiduje zwiększenie wynagrodzenia?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia w związku z opisaną sytuacją.

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy przewidzieć zagospodarowanie terenu przepompowni w postaci utwardzenia kostką, ogrodzenia, oświetlenia, wjazdu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Wokół skrzynek należy położyć kostkę, bez ogrodzenia, oświetlenia i wjazdu.

Pytanie nr 21:

Czy Gmina posiada monitoring sieci do którego należy wpiąć przepompownię?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Gmina nie posiada monitoringu sieci.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Wójta Gminy Somianka

Zastępca Wójta Gminy Somianka