

O Z N C Z E N I A

ZK-3+SZR – ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE IZOLOWANE Z UKŁADEM SZR
Jn = 250A, II KL. OCHRONNOŚCI, IP-44

PWP – ISTNIEJĄCY. POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU Z PRZESZKLENIEM I NAPĘDEM RĘCZNYM W OBUDOWIE IP-44, II KL. OCHRONNOŚCI

TP – ISTNIEJĄCA. ROZDZIELNICA POMIAROWA Z UKŁADEM PÓŁPOŚREDNIM
PROJ. PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA WYMIANIE ISTNIJĄCYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 50/5 A/A NA 75/5 A/A I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO NA gG-80A. ORAZ WYMIANA WLZ-TU NA 5xLY-50mm2 OD PWP DO RG

RG – ISTNIEJĄCA. ROZDZIELNICA GŁÓWNA OBIEKTU II KL. OCHRONNOSCI IP-44
ROZBUDOWA O POLE ODPŁYWOWE Z RBK 00 ZABUDOWANE OBOK W SZAFCE

TG1 – PROJ. ROZDZIELNICA II KL. OCHRONNOSCI IP-44 DLA PROJ. ROZBUDOWY

TO – PROJ. ROZDZIELNICA II KL. OCHRONNOSCI IP-44 DLA PROJ. OGNIKA

GSW – GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH OBIEKTU

RB, NH1, – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIAZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO RÓWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP wMielcu			
ADRES OBIEKTU:	ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2			SKALA
INWESTOR:	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec			NR RYS. 1.E
PRZEDMIOT RYSUNKU	**SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO**			
	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 uprawn. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	10.2022	
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 uprawn. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	10.2022	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE: PROJEKT. TECHNICZNY	GProjekt	Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519