



ZK/SZR - ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE Z ISTNIEJĄCYM UKŁADEM SZR BEZ ZMIAN

PWP - ISTNIEJĄCY POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU BEZ ZMIAN

SP - ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA PÓŁPOSREDNIEGO POMIARU ENERGII Z WYMIAN ISTNIEJĄCYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 50/5 NA PRZEKŁADNIKI 75/5 KL. 0.2S

RG - ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA Z WYMIENIONYM WLZ-TEM

TG1 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA HERMETYCZNA IP-55 WYKONANIE II KL. OCHRONNOŚCI

**K-100** - TRASA RÓWNOLEGLE PROWADZONYCH KORYT KABLOWYCH ENERGETYCZNYCH I DLA TELEINFORMATYKI

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO RÓWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

NAZWA INWESTYCJI (OBJEKTU):	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu		
ADRES OBIEKTU:	ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2	SKALA:	1:100
INWESTOR:	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec	NR RYS.	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	<b>PLAN PROWADZENIA WLZ-TÓW NA TERENIE BUDYNKU PSP 18.E</b>		
IMIE NAZWISKO	NR UPRZAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODSZ
PROJEKTANT mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PKK/0072/POE/12 mgr inż. Andrzej Rudolf wzrost: 180 cm waga: 75 kg data: 10.2022	10.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/06 mgr inż. Władysław Rudolf wzrost: 180 cm waga: 75 kg data: 10.2022	10.2022	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	PROJEKT. TECHNICZNY	GProjekt

Biurowo Projektowe  
mgr inż. Andrzej Rudolf  
ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec  
tel. 695 995 515