


SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TK3

In = 160A 3P + N + PE 230V/400V AC 50Hz



ISTNIEJĄCE OBWODY ROZDZIELNICY TK3

ROZBUDOWA ROZDZIELNICY TK3 □ OBWODY

OBUDOWA ROZDZIELNICY NATYNKOWA DO ZABUDOWY
MODUŁOWEJ. WYKONANIE II KL. OCHR In=160A
Z DRZWICZKAMI PEŁNYMI IP-55. 30% REZERWY WOLNEGO
MIEJSCA DO ROZBUDOWY.

P304 - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 25/0.03A
S313 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY TRÓJBIEGUNOWY
S311 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY
FR-103 - ROZŁĄCZNIK TRÓJBIEGUNOWY
L300 - LAMPKI KONTROLNE ZIELONE

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ
I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ
STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, JAKO RÓWNOWAŻNE
ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY
OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW,
URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

SYSTEM OCHRONY, SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
W UKŁADZIE: TN-S

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|---|
| NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU: | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu | | | |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2 | | | SKALA |
| INWESTOR: | Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec | | | NR RYS. |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TK3 | | | 11.E |
| | IMIE, NAZWISKO | NR. UPRAWNIEN | DATA OPRAWOWANIA | PODPIS |
| PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE | mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF | PDK/0072/POOE/12 upraw. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne | 10.2022 | |
| SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNE | mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF | E-71/98 upraw. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne | 10.2022 | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT. TECHNICZNY | GProjekt | Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519 |