



TABELA WYMIARÓW I ZBROJENIA BELEK ŻELBETOWYCH

Poz.	Rozpiętość w świetle(m)	Zbrojenie dolne	Zbrojenie górne	Przekrój b x h	Strzemiona
B1	1,80	2#14	2#14	29x30	fi6 co 15
B2	3,02	3#14	2#14	29x30	fi6 co 15
B3	3,50	14#16	4#16	29x50	fi6 co 10
B3.1	3,26	3#14	2#14	29x30	fi6 co 15
B4	1,30	2#14	2#14	29x30	fi6 co 15
B5	2,00	2#14	2#14	29x30	fi6 co 15
B6	1,50	2#14	2#14	29x30	fi6 co 15

ROZSTAWY STRZEMION BELEK NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ 15fi ZBROJENIA GŁÓWNEGO

BELKI JAKO NADPROŻA W POZIOMIE WIENĆCA.

UWAGA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

PROJ. ŚCIANA 29 LUB 25 CM

PROJ. ŚCIANA CERAMICZNA REI120

PROJ. WĘŁNA MINERALNA

PROJ. STYROPIAN

OZNACZENIA

S1 SŁUP ŻELBETOWY 29X 29CM, ZBROJONY 8#14, STRZEMIONA FI6 CO 10/20 CM

S2 SŁUP ŻELBETOWY 29X 35CM, ZBROJONY 16#16, STRZEMIONA FI6 CO 10/20 CM

S3 SŁUP ŻELBETOWY 29X 29CM, ZBROJONY 16#14, STRZEMIONA FI6 CO 10/20 CM

S4 SŁUP ŻELBETOWY 25X 25CM, ZBROJONY 8#14, STRZEMIONA FI6 CO 10/20 CM

S5 SŁUP ŻELBETOWY 29X 96CM, ZBROJONY 20#14, STRZEMIONA FI6 CO 10/20 CM

2N180 Proj. nadproża żelbetowe typu L19 lub ceramiczne typowe np. 2 dł. 180 cm.

ŚCIANY PIĘTRA ZAKOŃCZYĆ WIEŃCAMI WYS. 25 CM.

W ŚCIANACH SALI GIMNASTYCZNEJ I SIŁOWNI OBWODOWO DODATKOWY WIENIEC JAKO NADPROŻA WYS. 30 CM.

WIEŃCE ŻELBETOWE B30, ZBR. 4#12, STRZEMIONA FI 6 CO 25 CM.

SCHODY PŁYTOWE ŻELBETOWE GR. 16 CM BETON B30 ZBR. # 12 CO 12 CM DOŁEM I GÓRĄ NA SPOCZNIKACH I NAD PODPORAMI , ZBR. ROZDZIELCZE FI 6 CO 20 CM.

BETON B-30

STAL RB500W

Otulina 3 cm.

Dla stropu REI120 otulina 4 cm.

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu			
ADRES OBIEKTU:	ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2			SKALA: 1:100
INWESTOR:	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec			NR RYS. K-04
PRZEDMIOT RYSUNKU	KONSTRUKCJA I PIĘTRA			
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	IMIĘ, NAZWISKO mgr inż. arch. Grzegorz Pikor	NR. UPRAWNIENI PDK/0186/POOK/05 upr. konstr. - bud. bez ograniczeń	DATA OPRACOWANIA 10.2022	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. Mirosław Marnik	K-108/01 upr. konstr. - bud. bez ograniczeń	10.2022	
BRANŻA:	Konstrukcja	STADIUM PROJEKTOWE Projekt techniczny	GProjekt	Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 590 519