


SCHEMAT BLOKOWY EDUKACYJNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ




OZNACZENIA:

- CD – PUNKTOWA CZUJKA DYMU np. DRP-100
- CT – PUNKTOWA CZUJKA TEMPERATURY np. DCP-100
- ROP – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY np. ROP-100
- S – SYGNALIZATOR POŻAROWY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH O NIE GORSZYCH PARAMETRACH JAK POKAZANO

CZUJNIK TLENKU WĘGLA np. DG1CO Z WYŚWIETLACZEM I SYGNALIZACJĄ



AUTONOMICZNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA Z ZASILANIEM BATERYJNYM Z WYŚWIETLACZEM WARTOŚCI WYKRYTEJ CO. SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY DIODY SYGNALIZUJĄCE PODSTAWOWE STANY: CZUWANIA, ALARMU, STANU BATERII. 14-DNIOWY ZAPIS WARTOŚCI POMIAROWYCH TLENKU WĘGLA.

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARDU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO RÓWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu			
ADRES OBIEKTU:	ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2			SKALA
INWESTOR:	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec			NR RYS.
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT POGLĄDOWY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W POMIESZCZENIU OGNIK			13.E
PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	NR. UPRAWNIEN PDK/0072/POOE/12 upraw. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	DATA OPRACOWANIA 10.2022	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 upraw. budowl. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	10.2022	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT. TECHNICZNY	GProjekt	Biurowo Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519