

Milicz, dnia 06.03.2023r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU CHŁODNICZEGO ZEWNĘTRZNEGO W MILICKIM CENTRUM MEDYCZNYM SP. Z O.O..

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 06.03.2023

1. Sekcja IV

pkt.4.1.5.) Wartość zamówienia: 357000,00 PLN - podana wartość jest wartością netto czy brutto?

Odp.

Podana wartość stanowi szacunkową wartość zamówienia, a zatem zawsze jest to kwota netto. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kwota ta nie stanowi kwoty, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, gdyż ta – stosownie do postanowień art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie podana do wiadomości wykonawców przed otwarciem ofert.

pkt.4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15- z uwagi na wymagania dotyczące parametrów agregatu czy możliwy jest termin realizacji dłuży tj. do 22 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza terminu realizacji do 22 tygodni od dnia podpisania umowy

Sekcja V 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu- czy dopuszczalne jest przedstawienie kilku inwestycji w zakresie dostawy i montażu agregatów na łączną kwotę 350 000,00 zł brutto tak aby stanowiło to spełnienie warunku w zakresie niezbędnego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych

Odp.

Zamawiający w Rozdziale II pkt. 7.2 SWZ jednoznacznie wskazał, iż **nie dopuszcza** sumowania zamówień realizowanych po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówień udzielanych w częściach.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie o miesiąc dłuższym niż podany w SWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia do 15.06.2023

3. Czy zamawiający czy dopuszcza zastosowanie agregatu z większą ilością czynnika chłodniczego np.40 kg ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu z większą ilością czynnika chłodniczego do wielkości maksymalnej 40 kg.

4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu z mniejszym zbiornikiem glikolu np.500L ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu z mniejszym zbiornikiem glikolu pojemność minimalna 500 litrów.

5. Czy i kiedy jest możliwość odbycia wizji lokalnej ?

Odp.

Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe w dni robocze w godzinach 08.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu pod nr tel. 797-307-730.