




Studnia z zaworem napowietrzającym- -odpowietrzającym So 1:10



LEGENDA:

- | | |
|---|---------|
| 1. Trójnik kohnierzowy 80x50 nr kat. 510 | -szt. 1 |
| 2. Zasuwka kohnierzowa typu E nr kat. 4000 dn 50 PN16 krótka | -szt. 1 |
| 3. Zawór napowietrzający-odpowietrzający dn50 PN16 nr kat. 9863 Hawle | -szt. 1 |
| 4. Mufa elektrooporowa PE dz50 | -m 1 |
| 5. Rura PE100 dz50 | -szt. 1 |
| 6. Kolano elektrooporowe 90° | -szt. 1 |
| 7. Kształtka przejściowa stal/PE 25/32 | -m 1,5 |
| 8. Rura PE100 dz32 | -szt. 1 |
| 9. Kolano elektrooporowe PE dz32 | -szt. 1 |
| 10. Kohnierz specjalny 90/80 nr kat. 0400 | -szt. 2 |

KONSORCJUM BIUR PROJEKTOWYCH			
PROBUD - Zakład Projektowo-Usługowy 62-800 Kalisz, Al. Wolności 12, tel. (062) 764-31-60		STADIUM P.W.	
ROLIMOD-PILS - Biuro Obsługi Inwestycji 62-513 Brzeźno, ul. Leśna 21a		SKALA 1:10	
INST-BUD-ROL EKO 63-400 Ostrow Wlkp., ul. M.Konopnickiej 11		DATA 11.09r.	
specjalność	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Proj.	Inż. Władysław Tułaza	100/90	[Signature]
Proj.	Andrzej Błaszczyski	66/93	[Signature]
Branża Sanitarna		NR KRSUNKU 13	
adres AGI STAWSK			
TREŚĆ Studnia z zaworem napowiet.-odpowiet. - So			
OBJEKT Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w subregionie konińskim			