

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: **Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno, nr postępowania AB.272.21.2023**

**Wszyscy Wykonawcy**

Do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zapytania i odpowiedzi**

W związku z niejasnościami w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 17.01.24, składa dodatkowe zapytanie do SWZ na zadanie „Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno”

1. Ad. Kosztorysu ofertowego – aktualizacja poz. 11 w kosztorysie grubość w-wy wiążącej 4 cm w odpowiedzi od Zamawiającego grubość warstwy wiążącej 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie

**Odpowiedz: Warstwę wiążącą wykonać o grubości 5 cm.**

2. Ad. Kosztorysu ofertowego - aktualizacja poz. 15 w kosztorysie grubość w-wy ścieralnej 5 cm w odpowiedzi Zamawiającego brak informacji o grubości warstwy ścieralnej, podano grubości warstwy wiążącej - 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie .

**Odpowiedz: Warstwę ścieralną wykonać o grubości 4 cm.**

**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert: 23.01.2024r., godz. 13:00**

**Termin otwarcia ofert: 23.01.2024r., godz. 13:30**

**Termin związania ofertą do dnia 21 lutego 2024 roku**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Jerzy Dobrzyński