



Nr referencyjny: ZP.271.10.2024.TB.

Strzyżów, dnia 2024-06-11

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” – boisko treningowe.**

Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sztucznych traw z ilością pęczków min. 9576 szt/m² oraz ilością włókien min. 134 064 szt./m².

Odpowiedź:

Dopuszczamy do udziału w postępowaniu sztucznej trawy z ilością min. 9576 szt/m² oraz ilością włókien min. 134 064 szt/m².

Pytanie 2:

Prosimy o zniesienie wymagania dostarczenia Certyfikatu FIFA Quality Pro na oferowany system.

Odpowiedź:

Zamawiający znosi wymóg przedłożenia dokumentu jakim jest certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni.

Pytanie 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o modyfikację wymogów warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Proszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN.

Zamawiający zawiadamia, że wydłuża termin składania ofert oraz wadium do dnia 18.06.2024 r. do godz. 10:00.