


# KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PL / 1500 - 2880/ - 80 / XFP 881C VX

MIROSZEWO gm. PRZECHLEWO PMI2



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN 80	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN 80	2
3	Zasuwa DN 80	2
4	Właz PROSTOKATNTY	1
5	Pompa Q=4,40 l/s H=14,3M <b>XPF 81C VX</b> P <sub>1</sub> = 2,41kW P <sub>2</sub> =3,0 kW I <sub>n</sub> = 5,60A	2
6	Kołnierz normowy DN 80	10
7	Szafa sterownicza	1
8	Zbiornik BETON B45 Ø 1500mm H= 3180m	1
9	Drabina	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Zasuwa DN 200	2

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H <sub>pok</sub>	140,50
2	H <sub>ter</sub>	140,20
3	H <sub>tlo</sub>	138,96
4	H <sub>dop1</sub> 200	138,72
5	H <sub>dop2</sub> ---	---
6	H <sub>alarm</sub>	138,72
7	H <sub>max</sub>	138,52
8	H <sub>min</sub>	137,72
9	H <sub>such</sub>	1137,68
10	H <sub>dna</sub>	137,32
11	α <sub>1</sub>	135
12	α <sub>2</sub>	---



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE**

**KOMUNALKA**

75-644 KOSZALIN, ul. Świerkowa 1A

e-mail: komunalka@komunalka.pl

tel. 601 72 98 38 www.komunalka.pl

Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej  
w miejscowości Miroszewo obręb Nowa Wieś gmina Przechlewo

Przedmiot rys.: Przepompownia ścieków PMI 2 Miroszewo

Branża: sieci sanitarne	Specjał: nr upr.	Podpis:
Projektował : inż. K. Błahut	4 abc 7219/74/85	
Sprawdził : inż. B. Błahut	4 ab GT-V-63/146/77	
Data: Maj 2016	Skala 1:50	Rys. nr 13