


POZIOM PORÓWNAWCZY

130.0 m n.p.m.


Istn. kan. Ø200, Rz.d.=141.43  
Studnia Typowa S23 0.4m, Rz.d.=141.43

Studnia Rozprezna SR24 1.2m



RZĘDNA TERENU	143.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	141.43
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.67
SPADKI, DŁUGOŚCI	$i = 0.5\%$ $L = 10.7m$
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200 L=10.7m
ODLEGŁOŚCI	0.00 10.68
HEKTOMETRY	S23 SR24

PRO-EKO ART. EPI-Graf – Profil Processor GDR 3.05



**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

**75-644 KOSZALIN, ul. Świerkowa 1A**  
tel. 601 72 98 38    [www.komunalna.pl](http://www.komunalna.pl)  
e-mail: [komunalna@komunalna.pl](mailto:komunalna@komunalna.pl)

Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo obręb Nowa Wieś, gmina Przechlewo

Przedmiot rys. Profil podłużny kan. sanitarnej – włącz. w Nowej Wsi

Branża: sieć sanitarne	Specjalność upr.	Podpis:
Projektował : inż. K. Błażut	4 abc 7219/74/85	
Sprawdził : inż. B. Błażut	4 ab GT-V-63/146/77	
Data: Maj 2016	Skala 1:100/250	Rys. nr 6