



RZUT PIWNIC 1:50

LEGENDA:  
22K/600 800 mm  
grzejnik płytowy zasilany z boku  
istniejące poziomy c.o. z rur stalowych czarnych

Uwaga:  
Gałązki grzejnikowe wykonać z rur stalowych czarnych i podłączyć pod istniejące poziomy z rur stalowych pod stropem piwnicy.  
Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne na zasilaniu oraz w zawory grzejnikowe odcinające na powrocie

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"			
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01			
Investor	GMINA LUBASZ	Branża:	sanit.
Nazwa obiektu	Budynek Gminy Lubasz	Nr rysunku:	8
Adres	LUBASZ, ul. Chrobrego 37	Skala:	1:50
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Świerczyński	Nr uprawnień	WSP-0438/PWOS/19
Sprawił:	mgr inż. Jacek Grzesiak	Nr uprawnień	WSP-0438/PWOS/19
Data: 12. 2023			