

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Znak sprawy: Or.272.1.9.2023

Dotyczy: Poprawy efektywności energetycznej budynku głównego szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**, tj.:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy w przedziale 455 -500 W.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy w przedziale 455 -500 W pod warunkiem zachowania łącznej mocy paneli fotowoltaicznych przewidzianej w projekcie.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie wielkości mocy falownika w opisie jest 27 kW ale w tabeli nr 2 jest 17,5 kW. Czy zamawiając dopuszcza zastosowanie falownika w przedziale mocy 27-30 kW.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z opisem oraz rys E-32 został zaprojektowany falownik o mocy 27kW.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki