



RO.271.7.2022

Zblewo, 19.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

w związku z udzielonymi w dniu 14/04/2022 odpowiedziami na pytania Wykonawców prosimy o wyjaśnienie w przedmiocie sprzecznych stanowisk Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania.

W dniu 12/04/2022 opublikowaliście Państwo odpowiedzi na pytania wykonawców z których wynika że dopuszczacie Państwo zastosowanie modułów pv z ramą o grubości 35mm - udzielona dzisiaj w tym samym przedmiocie odpowiedź stoi w sprzeczności z pierwotnie udzieloną odpowiedzią. Ponadto proces produkcyjny modułów fotowoltaicznych dąży do zmniejszenia nakładów materiałowych przy zachowaniu dotychczasowych lub poprawie osiąganych parametrów (zjawisko postępu technologicznego). 4 lata wstecz standardem były ramy modułów pv o grubości 40mm, 2 lata temu standardem produkcyjnym modułów pv były ramy o grubości 35mm, dziś standardem są ramy modułów pv o grubości 30mm. Proces ten jest również w interesie każdorazowego inwestora gdyż zmniejszenie ciężaru samych modułów pozwala na produkcje i zastosowanie odpowiednio dobranej pod zakładany ciężar modułów pv konstrukcji montażowej - odpowiednio obniżając jej koszt (przy zachowaniu parametrów określanych przez właściwe normy techniczne), co zdecydowanie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto określając nierynkowe (nieaktualne) wymagania techniczne dla komponentów Zamawiający ogranicza konkurencję w sposób oczywisty działając wbrew interesowi publicznemu oraz interesowi samego Zamawiającego.

Konstatując, Wykonawca zwraca się o jednoznaczne stanowisko, potwierdzające możliwości zastosowania modułów pv z ramą o grubości 35mm, zgodnie z zapisami PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja jest taka, iż zostajemy przy wszystkich wymaganiach określonych w PFU, czyli m.in. grubości ramy 38 mm.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga
Daniel Szpręga



Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT
- 4)