

LEGENDA:

P1 - pion pierwszy,
P2 - pion drugi,
1.Kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy znamionowej do 89,5 kW wraz ze sterownikiem, automatyką pogodową, czujnikiem zewnętrznym temperatury, możlowość sterowania trzema obiegami grzewczymi,
2. Podgrzewacz objętościowy biwalentny o pojemności 300l,
3. Naczynie przeponowe dla podgrzewacza C.W.U.o pojemności 23 l, przy załżoeniu max temperatury wody 70°C,
4. Dopływ zimnej wody,
5. Odpływ na C.W.U.,
6. Odpływ na cyrkulację,
7. Naczynie przeponowe dla obiegu glikolowego o pojemności użytkowej 18 l,
8. Belka rozdzielaczowa izolowana (izol. PE gr. 100 mm) z rur DN100 L= 800 mm,

- projektowana instalacja C.O. (zasilanie),
- projektowana instalacja C.O. (powrót),
- projektowana cyrkulacja C.W.U.,
- projektowany pion instalacji C.O.,
- zawór podpionowy
- wentylacja grawitacyjna wyciągowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej		Data: III 2016
Adres inwestycji	dz. nr. ew. 167/6, 167/7; obr. 4 Góra Siewierska; jedn. ew. 240106_2 Psary; m. Góra Siewierska, ul. Szopena 7, 42-575 Strzyżowice		S-PBW-01
Inwestor	Gmina Psary		Skala 1:100
Adres Inwestora	ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary		Branża / Etap
Temat rysunku	INSTALACJA C.O - rzut piwnicy		S / PBW
Branża Sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	Podpis:
	Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Maj nr upr. UAN.IV-10220/20/84 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr inż. Marzena Kolanus	