



Płock, dnia 1 marca 2024 r.

WZP.271.1.16.2024.JM

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **„Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku”**.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock na podstawie art. 284 ust 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1.

1. W załączonej dokumentacji brak jest rysunków wentylacji mechanicznej (znajduje się jedynie wykaz kształtek i parametry równoważne centrali).

Zamawiający w dniu 26-02-2024 zamieścił na stronie platformy zakupową aktualną dokumentację projektową z przedmiarami.

2. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy plac składowy na terenie obiektu lub terenie przyległym na zaplecze budowy ?

Zamawiający informuje, że jest możliwość wydzielenia na parkingu od strony kuchni placu o powierzchni ok. 10m x 4m na zaplecze budowy. Szczegółowe warunki do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu.

3. W jaki sposób Zamawiający planuje rozliczać media zużyte na potrzeby zaplecza budowy oraz robót budowlanych?

Warunki korzystania z mediów i rozliczenie do uzgodnienia z Użytkownikiem, na podstawie rzeczywistego zużycia mediów.

4. Część instalacji sanitarnych ma być zintegrowana z istniejącym Systemem Zarządzania Energią firmy Siemens. Oferent prosi o podanie danych kontaktowych do Przedstawicieli firmy Siemens odpowiedzialnych za system zarządzania energią.

Kontakt do Przedstawiciela Siemens odpowiedzialnego za administrowanie i sterowaniem systemem: Jakub Bank, mobile: (+48) 539 540-617, e-mail: jakub.bank@siemens.com

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zmiękczaczy automatycznych ?

Zamawiający będzie decydował o akceptacji materiałów/wyrobów po

otrzymaniu od kierownika robót/budowy wniosków materiałowych z właściwymi dokumentami.

Urządzenia należy dobierać zgodnie z kartami parametrów równoważnych i przedstawić przed zamówieniem/wbudowaniem, w terminie zgodnym z umową, do zaakceptowania Zamawiającemu/i/lub Użytkownikowi.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę Bemara jezdnego z typu powietrznego na typ wodny ?

Zamawiający nie dopuszcza zamiany bemara jezdnego z typu powietrznego na typ wodny

7. Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę separatora tłuszczu w zbiorniku PE, z zastosowaniem płyty odciążającej ?

Zamawiający będzie decydował o akceptacji materiałów/wyrobów po otrzymaniu od kierownika robót/budowy wniosków materiałowych z właściwymi dokumentami. Urządzenia należy dobierać zgodnie z kartami parametrów równoważnych i przedstawić przed zamówieniem/wbudowaniem, w terminie zgodnym z umową, do zaakceptowania Zamawiającemu/i/lub Użytkownikowi.

8. W opisie PT firmy Hydromont (dokumentacja uzupełniona w dniu 22.02.2024) Projektant wskazał: „Z uwagi na fakt, że instalacja hydrantowa będzie wykonana jako zupełnie odrębna nowa instalacja, niemożliwe jest wykonanie jej etapami. Należy wykonać ją od razu w całości we wszystkich obiektach.” – czy projektant oraz Zamawiający wyrażają zgodę na jej częściowe wykonanie ?

Projektant wskazał: „Z uwagi na fakt, że instalacja hydrantowa będzie wykonana jako zupełnie odrębna nowa instalacja, niemożliwe jest wykonanie jej etapami. Należy wykonać ją od razu w całości we wszystkich obiektach.” – czy projektant oraz Zamawiający wyrażają zgodę na jej częściowe wykonanie ?.

Zamawiający na etapie przygotowania postępowania przetargowego uzgadniał opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania instalacji ppoż z Projektantami i uzyskał ich zgodę.

9. Oferent zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w pliku ath lub kst

Zamawiający w dniu 26-02-2024 zamieścił na stronie platformy zakupowej aktualną dokumentację projektową z przedmiarami w tym w wersji ath.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych