

Gmina Kościan
Ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
Znak sprawy: ZP.272.02.2023

Kościan, dnia 31.01.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan” Ogłoszenie BZP nr 2023/BZP 00051195.

Odpowiedzi na pytania

Gmina Kościan działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zgodnie z przedmiarem robót należy wyciąć 145 szt. drzew i 987 m2 krzewów. Decyzja środowiskowa zakłada żeby „wycinkę ograniczyć do 31 drzew i 698 m2 krzewów.” Jaką ilość należy uwzględnić przy wycenie robót?

Odp. Należy przyjąć do wyceny ilość z przedmiaru.

Pytanie 2

Dotyczy D.04.07.01. W dokumentacji specyfikacji wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC22P,50/70,KR2. Czy Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P, 35/50,KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni?

Odp. Zamawiający dopuszcza mieszankę AC22P, 35/50,KR3-7.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła