


| SYMBOL | | OPIS |
|--|---|-----------------------|
|  | - | Gniazdo 1xL+N+PE IP44 |



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|-------------|----------|
| Obiekt: | Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | | | | |
| Adres: | Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1 | | | | |
| Inwestor: | Powiat Jarociński | | | | |
| Adres: | al. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin | | | | |
| Treść rysunku: | | | | | |
| INSTALACJE SIŁY I GNIAZD RZUT PIWNICY | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | Nr uprawnień | | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Michał Szafrński | | WKP/0187/P00E/11 | | |
| | | | | | |
| Skala: | Branża: | Data wydania: | Rew. | Nr rysunku: | Nr. str. |
| 1:100 | elektryczna | 05.07.2021r. | 1 | E-03 | |