



SYMBOL		OPIS	
TR 0		-	Tablica rozdzielcza TR 0 parter
PST		-	Punkt styku telekomunikacyjnego
3f		-	Wypust kablowy 3-fazowy, 5-przewodowy zakończony puszką łączeniową PI - płyta indukcyjna
		-	Gniazdo 1xL+N+PE z przesłonami styków prądowych
		-	Gniazdo 1xL+N+PE z przesłonami styków prądowych (n - liczba sztuk)
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44 z przesłonami styków prądowych
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44 dedykowane z przesłonami styków prądowych ZM - zmywarka
		-	Gniazdo telefoniczne RJ-45
		-	Gniazdo telewizyjne

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

Obiekt:	Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	al. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin				
Treść rysunku: <div>INSTALACJE SIŁY GNIAZD RZUT PARTERU</div>					
Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Michał Szafrński		WKP/0187/P00E/11		
Skala:	Branża:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	elektryczna	05.07.2021r.	1	E-04	