RZUT PODZIEMNEJ POMPOWNI WODY
Hydro MPC-E 4 CRIE 5-9





Uwaga
– podejścia kablowe do odbiorów siłowych oraz sterowniczych wykonać w rurkach "peszla"

LEGENDA:
1- proj. zestaw hydroforowy
2- kołnierz gwintowany Dn 65 , RP 2 1/2", PN10, stal nierdzewna
3- kompensator kołnierzowy Dn 65, stal nierdzewna
4- zwężka kołnierzowa Dn 65/100 - żeliwo
5- zwężka kołnierzowa Dn 100/150 - żeliwo
6- przepustnica kołnierzowa mimośrodowa Dn 150, PN10, np. Jafar 4493 np. Jafar 4496, stal nierdzewna
7- kołnierz szyjkowy stal nierdzewna Dn 150, PN10
8- tuleja kołnierzowa Dn 150/160 PE, SDR 17
9- wodomierz śrubowy Dn 100, Q=60 m3/h z nadajnikem impulsów
10- kołnierz luźny, stal nierdzewna Dn 150, PN10
11- kolano 90°, stal nierdzewna, Dn 150,
12- zwężka Dn 65/100, stal nierdzewna
13- zwężka Dn 100/150, stal nierdzewna
14- prostka Dn 150, L= ok 400 mm, stal nierdzewna
15- prostka Dn 150, L= ok 350 mm, stal nierdzewna
16- prostka Dn 150, L= ok 150 mm, stal nierdzewna
17- fundament pod zestaw hydroforowy, 1800x450x330 mm
18- przewód PEHD Ø160x9,5, SDR 17
19- zawór - kran do poboru próbek wody Dn 15
20- osuszacz powietrza np LDH 520, 0,85 kW
21- przetwornik ciśnienia, np. A-10 , zakres 0-10 bar,f-my WIKA
22- manomert, zakres 0-10 bar
23- korpus i tulejka dociskowa do podłacznia zaworu dozującego chlor
24- korpus i tulejka dociskowa do podłacznia zaworu dozującego chlor
25- rząpie Ø250
26- właz wg PN-EN 124 typu ciężkiego, z wkładką betonową (C45-55) zamykany bez śruby imbusowej, D400, Ø 800
27- klamry włazowe
28- otwór na kanał wywiewny

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1	A.1	Beghelli SAVING STAGNA LED
AW1	AW1	Beghelli F65LED

PIWIS
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl

TYTUŁ PROJEKTU	Poprawa bezpieczeństwa przesyłu wody w obrębie wodociągu grupowego Krzywizna – budowa sieci wod. SUW Krzywizna		STADIUM P.B.
OBIEKT	Sieć wodociągowa		
ADRES	Kujakowice Górne, OBRĘB KUJAKOWICE GÓRNE działki nr.: 290 –km1,	BRANŻA	DATA
NAZWA RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych Rzut podziemnej pompowni wody	ELEKTRYCZNA	20.08.2021
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewald Mrugała	201/91/Op	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Giesa	195/91/Op	
KIER. ZAKŁ.	mgr inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
INWESTOR	Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 7 46-203 Kluczbork	SKALA 1:20	NR RYSUNKU E/2