

GMINA LUBIN**Urząd Gminy Lubin****ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157**

OR.271.22.2024

Lubin, dnia 24.04.2024 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – III etap.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP, oraz na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 07.05.2024 r. do godz. 10:00.**Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.05.2024 r. o godz. 10:30.****Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.06.2024 r.**

Jednocześnie, Zamawiający przypomina, że oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Szczegółowe zapisy dot. wadium zawiera SWZ.

Wadium wnoszone w pieniądzu, przyjmuje się, że zostało złożone w terminie jeżeli do dnia w którym upływa termin składania ofert do godziny 10:00 znajduje się na koncie Zamawiającego.

Pytanie 1. *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:**1 - w przedmiarze dotyczącym przebudowy drogi w Niemstowie, proszę określenie rodzaju kostki brukowej betonowej o kolorze szarym, czerwonym (poz. 16, 17)**2 - pozycja 20, zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju/gramatury geowłókniny separującej;**3 - w opisie technicznym str. 5 konstrukcja pobocza opisana jest "warstwa dolna z kruszywa 8/31,5 o grubości 70cm i szerokości 35cm otoczona geowłókniną separującą", proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze obejmującej wykonanie koryta na 70cm.***Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1 - W wycenie proszę przyjąć:

- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej typu „behaton” - kolor szary,
- dojeżdża do posesji , zjazdu oraz dojeżdża do miejsc odbioru odpadów z kostki typu „holland” - kolor grafit,
- próg zwalniający z kostki typu „holland” - koloru czerwonego.

Ad 2 - Zgodnie z STWIOR należy stosować geowłókninę o masie co najmniej 200g/m2 i właściwościach nie gorszych niż podane w tabeli.

Ad 3 - wykonanie koryta pod odwodnienie jest zawarte w pozycji 19 przedmiaru br. drogowej.

Odpowiedzi na pozostałe pytania, które wpłynęły w postępowaniu, zostaną udzielone w najbliższym czasie.

z up. WÓJTA**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz****Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich***[DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE /***Otrzymują:**

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.