



IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
tabl. rozdzielczej TA



Rozdzielnica podtynek 3x18
IP40; II KL ochr. 425x610x105
z drzwiczkami białymi

Pi ~ 14200W
Ps ~ 11000W



Tabl. główna TG

PiN.IN.EL	Obiekt: Budynek Żłobka w Skołyszynie dz. nr 667/62, 667/6 Inwestor: Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12	IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA tabl. rozdzielczej TA	Projektant:	inż. Ludwik Więch	Podpis:	Rys. nr
			Data:	Luty 2024r	Uprawnienia:	E-4