


ZESTAW WODOMIERZOWO-ANTYSKAŻENIOWY

do zamontowania w środku pomieszczenia na ścianie zewnętrznej



Lgenda:

- 1. Kolano stalowe - 90° DN50
- 2. zawór grzybkowy - pierwszy za wodomierzem jako „zawór główny”
- 3. łącznik standardowy
- 4. wodomierz Qmax 4m³/h
- 5. filtr siatkowy
- 6. zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA
- 7. zawór kulowy

LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID.	667/38; 667/61; 667/62; 667/6	MIEJSCOWOŚĆ	Skołyszyn
POWIAT	JASIELSKI	MIASTO	-----	OBRĘB
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Rusinek nr upr.: PDK/0032/POOS/10			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Ziomber nr upr. PDK/0071/PWOS/21			PODPIS:
INWESTOR	Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12			
NAZWA RYS.	Zestaw wodomierzowo-antyskażeniowy			1:500
NUMER RYS.	5	DATA	03-2024	BRANŻA
				SANITARNA 22