

**POLSKI
ŁAD**



**GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI**

83-000 Pruszcz Gdański
Znak sprawy: ZP.271.9.2024 /24
ul. Grunwaldzka 20

Pruszcz Gdański, dnia 05.06.2024 r.

Regon 191674919, NIP 593-02-06-827

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00327336/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zaznaczenie dokładnego zakresu do realizacji w branży oświetleniowej objętego niniejszym opracowaniem W przedmiarze nie występuje pozycja związana z budową szafy sterowniczej - prosimy o informację, czy szafa ma zostać wykonana w danym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót elektrycznych został opisany w przedmiarze robót. Szafa sterownicza nie będzie wykonywana. Zasilenie oświetlenia nastąpi z instalacji istniejącej od strony Faktorii.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)


Zgodnie z ERRATĄ do projektu należy 3 słupy parkowe zastosować jako drogowe - w związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy zmianę pozycji (ilości słupów oraz fundamentów) w przedmiarach. Prosimy o informację czy należy stosować wzór słupa typu PELIKAN, czy należy zastosować standardowe rozwiązanie

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót elektrycznych został opisany w przedmiarze robót. W erracie opisane zostały parametry jakie spełniać musi słup oświetleniowy.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 26 przedmiaru drogowego. Podbudowa wg przedmiaru ma gr. 25 cm, a wg erraty 20 cm. Jaka jest właściwa?



**POLSKI
ŁAD**



Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa grubość podbudowy określona została w erracie.
Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót b. drogowa.
Plik w formacie pdf: **9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY2.pdf**

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Wg przedmiaru krawężniki granitowe kamienne w pozycjach nr 15 i 16 przedmiaru drogowego są takich samych wymiarów, tzn. Krawężniki kamienne granitowe wtopione 15x22 cm. Natomiast wg erraty występują 15x22cm i 12/15x30 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakie krawężniki należy wycenić.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć krawężniki określone w erracie.
Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót b. drogowa.
Plik w formacie pdf: **9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY2.pdf**

Plik w formacie pdf: **9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY2.pdf**

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel